


.....
(Proiectant)



SC CORDUN GAZ SA
str. V. Alecsandri, nr. 104,
Loc CORDUN , NEAMT,
Tel / Fax 0233 765966

Nr. / - - 20.....

FIȘA TEHNICĂ
Aviz pentru amplasament
și/sau branșament gaze naturale

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

1. - Denumire⁽¹⁾
2. - Amplasament⁽¹⁾
3. - Beneficiar⁽¹⁾
4. - Proiect⁽¹⁾ nr. elaborator⁽¹⁾

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI⁽¹⁾

2.1. AMPLASAMENT⁽¹⁾:

.....

2.2. BRANȘAMENT / RACORD⁽¹⁾:

.....

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT⁽¹⁾

.....

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI⁽¹⁾:

.....

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR ȘI RESTRICTIILOR IMPUSE⁽¹⁾:

.....

ÎNTOCMIT⁽²⁾

L.S.

5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerințelor de avizare, precum și documentația depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL

în vederea emiterii *Acordului unic* fără/cu următoarele condiții⁽³⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data:

.....
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIȘĂ TEHNICĂ"
pentru aviz

I. DATE GENERALE

1. Baza legală

- NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE – 2008
- LEGEA NR. 123/2012 A ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE
-
-

2. Conținutul documentațiilor

- Certificatul de urbanism (copie);
- Planuri de încadrare în zonă (1:5.000;1:10.000) – 2 exemplare;
- Plan de situație cu amplasamentul propus (1:5.000;1:10.000) – 2 exemplare;
- Fișa tehnică în vederea emiterii acordului unic pentru amplasament și/sau branșament gaze naturale – 2 exemplare.

3. Durata de emitere a avizului

Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

II. CONDIȚII ȘI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIȚIEI IMPUSE DE AVIZATOR:

(în funcție de tipul de construcție)

2.1. AMPLASAMENT:

- La stabilirea amplasamentului construcției propuse se vor respecta distanțele minime impuse de **NTPEE – 2008, art. 3.12, tab. nr. 1:**

| Nr. crt. | Instalația, construcția sau obstacolul | Distanța minimă de la conducta de gaze din PE, în m: | | | Distanța minimă de la conducta de gaze din OL, în m: | | |
|----------|--|--|-----|-----|--|-----|-----|
| | | PJ | PR | PM | PJ | PR | PM |
| 1 | Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Clădiri fără subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalații | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

- Distanța minimă față de **SRM** – urile este de **10 m.**, conf. **NTPEE – 2008, art. 3.19, tab. 2.**

2.2. BRANȘAMENT/RACORD:

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT

III. INDICAȚII PRIVIND TAXA DE AVIZARE

a) Temei legal: **Ordin ANRE 140/2015, completat prin Ordin 181/2015**

b) Valoarea taxei de emitere aviz referitor la SD privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: **99,31 RON fara TVA**

c) Modalitatea de achitare a taxei: la casierie sau prin transfer bancar în unul din conturile societății

- ✓ codul IBAN nr. RO46 RNCB 0198 0033 2320 0001, deschis la BCR ROMAN,
- ✓ codul IBAN nr. RO64 BRDE 280S V284 5194 2800, deschis la BRD ROMAN
- ✓ codul IBAN nr. RO26 TREZ 4925 069X XX00 0759, deschis la TREZ. ROMAN.

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR

La predarea amplasamentului se va solicita delegat al **SC CORDUN GAZ SA.**

NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIȘA TEHNICĂ" - pentru utilități urbane:

Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:

(1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentație conform cerințelor avizatorului.

(2) De către proiectant - cu numele, prenumele și titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).

(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentației și a FISEI TEHNICE depuse.